

List opatření

Název opatření:	Sázava - výstavba a rekonstrukce kanalizace (DVL100031)	ID	DVL207009
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, CHSK, NL, Pcelk., Ncelk., N-NH4	Dílčí povodí	DVL

Vazba na územní jednotky:

Kód katastru	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru
746193	Sázava	Sázava	DVL_0620
746169	Sázava	Černé Budy	DVL_0620
Kraj:	Středočeský	ORP:	Benešov

Seznam vypouštění dotčených opatření:

ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
120352	VS V-M Sázava ČOV	Sázava	52,4	-713209,17	-1070768,31

Popis opatření

Výstavba stokové sítě:

Sázava – dostavba kanalizace v lokalitě „U ČOV“

Ve východní části města se nachází lokalita „U ČOV“, kde doposud není vybudován kanalizační systém. Celková délka navrhované stoky je 242 m DN 300. Na stoku bude napojeno 21 EO. Díky nepříznivým sklonitostním poměrům je navržena čerpací stanice, která výtlačným potrubím délky 59 m DN 80 převádí odpadní vody do výše položené gravitační kanalizace.

Sázava – dostavba kanalizace v lokalitě „Černé Budy“

V jihovýchodní části města se nachází lokalita „Černé Budy“ kde doposud není vybudován kanalizační systém. Celková délka navrhovaných stok je 794 m DN 300. Na stoky bude napojeno 141 EO. Dále je navrhována rekonstrukce kanalizace na oddílnou kanalizaci.

Parametry:

Počet nově připojených EO:	162	Navrhovaná kapacita ČOV:	
Investiční náklady:	9 000 000	Způsob financování:	dotace + kofinancování
Stav přípravy:	DSP	Fondy EU:	strukturální
Předp. datum dokončení opatření:	po roce 2015	Provozovatel:	VHS Vrchlice-Maleč a.s.
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury		
Poznámka			