

## List opatření

|                            |                                       |                     |           |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Název opatření:</b>     | Praha - Točná - výstavba kanalizace   | <b>ID</b>           | DVL207057 |
| <b>Vliv:</b>               | Bodové zdroje znečištění              | <b>Typ LO</b>       | A         |
| <b>Zlepšení ukazatelů:</b> | BSK5, CHSK, NL, Pcelk., Ncelk., N-NH4 | <b>Dílčí povodí</b> | DVL       |

### Vazba na územní jednotky:

| Kód katastru | Obec                             | Katastrální území (místní část) | ID vodního útvaru |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 652407       | Praha                            | Točná                           | DVL_0730          |
| 628794       | Dolní Břežany                    | Dolní Břežany                   | DVL_0730          |
| <b>Kraj:</b> | Hlavní město Praha / Středočeský | <b>ORP:</b>                     | Praha / Černošice |

### Seznam vypouštění dotčených opatření:

| ID_VHB | Název vypouštění     | Název toku      | Říční km | JTSK X  | JTSK Y   |
|--------|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 124114 | PVK Praha Praha ÚČOV | Vltava          | 43,3     | -743985 | -1039578 |
|        |                      | Břežanský potok | 2,5      | -744208 | -1056649 |
|        |                      | Točná           | 1,0      | -744308 | -1055997 |

### Popis opatření

Je navržena výstavba splaškové kanalizace v sídle Točná. Odpadní vody by měly být odváděny buď do Cholutic a dále na ÚČOV, nebo do lokální ČOV (pro výhledový stav 750 EO, emisní standardy ČOV nad 100 000 EO) s odtokem do Břežanského potoka, případně na stávající ČOV., která by byla odkoupena a intenzifikována s odtokem do toku Tičná. Celková délka gravitačních stok je ve všech případech 6000m, délka výtlačných stok u varianty odvodu odpadních vod do Cholutic je cca 2400m se čtyřmi čerpacími stanicemi, u varianty odvodu odpadních vod přes lokální ČOV do Břežanského potoka cca 350m se třemi čerpacími stanicemi a u stávající intenzifikované ČOV 1350m se třemi čerpacími stanicemi.

### Parametry:

|                                         |                         |                                 |                        |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Počet nově připojených EO:</b>       |                         | <b>Navrhovaná kapacita ČOV:</b> | 750 EO                 |
| <b>Investiční náklady:</b>              | 150 000 000             | <b>Způsob financování:</b>      | dotace + kofinancování |
| <b>Stav přípravy:</b>                   | studie                  | <b>Fondy EU:</b>                | strukturální           |
| <b>Předp. datum dokončení opatření:</b> | po roce 2015            | <b>Provozovatel:</b>            |                        |
| <b>Nositel opatření:</b>                | vlastník infrastruktury |                                 |                        |
| <b>Poznámka</b>                         |                         |                                 |                        |