




Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.  
Libor Pěkný  
Nábřeží 90/4  
15056 Praha 5



Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
0000039935/16.10.2012	539/16113/31.10.2012/Ta	L. Škůrek / 411 100 284	Hradec u Kadaně / 31. 10. 2012

### Částečná revitalizace Berounky - Tetín

Vážený pane Pěkný,

na základě Vaší žádosti zn. 0000039935, ze dne 16. 10. 2012 o vyjádření k „Částečná revitalizace Berounky - Tetín“ Vám sdělujeme následující:

**Toto vyjádření slouží pouze pro potřeby podání informací žadateli a není souhlasem s umístěním stavby a ani souhlasem s činností v ochranném pásmu vedení V412 dle § 46 odst. 11 zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění.**

- Přes zájmové řešené území prochází nadzemní vedení v naší správě. Jedná se o vedení přenosové soustavy 1x 400 kV s provozním označením V412 TR Hradec – TR Řeporyje (viz příloha). Toto vedení požívá právní ochrany jako obecně prospěšné zařízení zřizované a provozované ve veřejném zájmu. K jeho ochraně je zákonem stanovené ochranné pásmo.
- Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající ve stanovení definici tzv. ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinnosti výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb.,

elektrizační zákon, na 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení.

- Činnost v ochranném pásmu vedení zvláště vysokého napětí (zvn) je omezena v rozsahu § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona. Činnost a záměry v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k těmto zařízením. V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, provádět zemní práce apod., jakož i vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Dále je v ochranném pásmu zakázáno zejména:

- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže k fázovým vodičům, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1
  - pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo dojít k přiblížení fázovým vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1
  - používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení
  - používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení
  - pod vedením 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou – ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
  - sklápění automobilů, používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m
- V ochranném pásmu stávajícího vedení V412 není možné bez písemného souhlasu vlastníka tohoto zařízení zřizovat žádné nadzemní objekty. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, majetku nebo bezpečnosti osob, může fyzická či právnická osoba provozující příslušné části elektrizační soustavy nebo provozovatel přímého vedení udělit dle § 46 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojuje k návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení; stavební úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává. **Bez uděleného souhlasu není možné v ochranném pásmu elektrického vedení provádět zákonem zakázané činnosti.**
  - Souhlas dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona v platném znění udělíme majiteli stavby nebo jeho zplnomocněnému zástupci, až po předložení projektové dokumentace stavby, která bude minimálně obsahovat:
    - a) technickou zprávu s popsáním řešením z hlediska dotčení (křížení) stavby „Částečná revitalizace Berounky - Tetín“ a vedení V412

b) situační mapu se zákresem stavby „Částečná revitalizace Berounky - Tetín“, osy tras vedení V412 a hranic ochranného pásma vedení


**Tato dokumentace bude naší společností předložena nejpozději před podáním žádosti o stavební povolení. Bez udělení výše uvedeného souhlasu není možné práce v ochranném pásmu vedení V412 zahájit.**

- Případné přeložky nebo úpravy vedení přenosové soustavy je nutné realizovat v souladu § 47 energetického zákona.
- Upozorňujeme na nebezpečné vlivy (elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů) v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
- Činnosti v ochranném pásmu vedení V412 omezuje § 46 energetického zákona.
- Pro informaci sdělujeme, že celková šířka ochranného pásma vedení V412 je cca 74 m.

Z hlediska rozvoje přenosové soustavy sítí velmi vysokého napětí, (tj. 220 a 400 kV) Vám sdělujeme, že Vaše zájmové území kříží vedení 400 kV V412 z el. stanice Hradec do el. stanice Řeporyje, které naše společnost plánuje kolem roku 2025 přestavět na vedení 2x400 kV.

Přestavba bude pravděpodobně probíhat v trase stávajícího vedení se snahou o minimalizaci záboru nových pozemků, nicméně pravděpodobně dojde k rozšíření ochranného pásma. Žádáme Vás tímto, abyste náš rozvojový záměr respektovali.

S pozdravem



Ing. Petržílka Tomáš  
vedoucí oddělení Správa majetku Západ

**Příloha:**

situační mapa v M 1:10 000 s vyznačením trasy osy vedení s provozním označením V412

*Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek [www.ceps.cz](http://www.ceps.cz) (Pro partnery > Žádost o vyjádření k existenci sítí).*

