

DOPORUČENĚ

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Divize OII
Ing. Libor Pěkný
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Platnost vyjádření je 1 rok

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	telefon:	V Kladně dne:
	P12710019338	Ing. Večeřová Marie	312 812 134	10.12.2012

Studie Revitalizace Knovízského potoka Kralupy nad Vltavou - Třebichovice a studie Revitalizace Červeného potoka - vyjádření k existenci sítí

Investor: Povodí Vltavy s.p.

Základní údaje stavby:

Jedná se o podklady pro zpracování studie výše uvedené akce.

Technické podklady

- V prostoru stavby se nachází veřejné vodohospodářské zařízení provozované naší společností, a to vodovod a kanalizace. **Orientační polohu** tohoto zařízení bez jednotlivých přípojek Vám v příloze posíláme. Ocelové potrubí je chráněno katodovou ochranou, KO nemáme k dispozici v elektronické podobě.
- Polohu sítí v digitální podobě byla převzata z útvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl, josef.kyncl@svas.cz. **Upozorňujeme však, že se jedná rovněž o orientační údaje.**

Vodohospodářské zařízení v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV, a.s.) provoz:

Území obce Hrdliv a Pchery, Malíkovice, Studeněves:

- Provoz vodovod Kladno, ul. U Vodojemu 3085, vedoucí střediska Jaromír Musil, tel.: 312 812 223, 723 074 325, 312 812 176, e-mail: Jaromir.musil@svas.cz

Území obce Jemníky, Knovíz, Podlešín, Zvoleněves, Žižice, Vítov, Blahotice, Drnov, Slaný, Kvíček, Řisuty

- Provoz Slaný, ul. Politických vězňů 1523, manažer Milan Klapka, tel.: 602 323 852, e-mail: milan.klapka@svas.cz

Území obce Neuměřice, Olovnice, Mikovice, Kamenný Most, Velvary, Ješín

- Provoz vodovod Mělník – středisko Kralupy nad Vltavou., ul. Ke Koupališti (u areálu ČOV), vedoucí střediska Bronislav Novotný, tel.: 312 812 330, 602 244 661, fax: 312 812 338, e-mail: bronislav.novotny@svas.cz

- Provoz kanalizace Kladno, vedoucí střediska Kladno, Jaroslav Kořínek, tel.: 312 812 721, 602 643 313, tel.+fax: 312 285 542, e-mail: jaroslav.korinek@svas.cz

Vytýčení sítí je možné si objednat u výše uvedeného provozu, provoz na požádání upřesní trasu zařízení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem.

Ke stavbě máme z hlediska provozovatele vodohospodářského zařízení tyto podmínky:

- Při zpracování studie požadujeme respektovat z hlediska provozovatele „**Všeobecné podmínky**“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást

Středočeské vodárny, a.s.

U Vodojemu 3085 • 272 80 Kladno

Zákaznická linka: 840 121 121 • E-mail: info@svas.cz • web: www.svas.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 6699, u Městského soudu v Praze.

IČ: 26196620 • DIČ: CZ26196620

Bankovní spojení: KB Kladno č. ú.: 196728610247/0100

tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby.

- Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí. Přípojky nejsou provozovány naší společností a nemáme obvykle k dispozici zakres jejich trasy.
- Zpracovanou studii revitalizace požadujeme předložit k vyjádření.

Ing. Marie Večeřová

Manažer útvaru technického vyjadřování

Příloha:

situace s razítkem SV, a.s. Knovízský potok 13 x A4, Červený potok 17 A4
Všeobecné podmínky dle textu



Středočeské vodárny, a.s.
útvar technického vyjadřování
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno