



KL 883324 P9 3 12

HDP 100		8/11
18-01-2013		
		Příloh:
		Zařazeno:

KOMU / TO

Paní Michaela Krunková

FUNKCE

SPOLEČNOST / ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Sweco Hydroprojekt

ADRESA

Táborská 31

140 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘEDMĚT / SUBJECT

Žádost o vyjádření – Revitalizace Vltava Vraňany – Hořín a rehabilitace ostrova Mrkvice

OD KOHO / FROM

Květoslav Franc

FUNKCE

technik

ODDĚLENÍ / STŘEDISKO

Dálkovod I

TELEFON

602187203

Č. j.

S1/91/2013/142/FR/2013

DATUM / DATE

14.1.2013

PŘÍLOHA

1x

Vážená paní,

k Vaší žádosti sdělujeme:

K výše uvedené revitalizaci Vltava Vraňany – Hořín a rehabilitace ostrova Mrkvice, Vám sdělujeme, že vaše stavba kříží katodicky chráněné trasy produktovodů viz. zákres.

Ochranné pásmo dálkovodu hořlavých kapalin vyplývá z Vládního nařízení č. 29/1959 Sb. § 5 odst. 1, které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách potrubí. Dle jmenovaného vládního nařízení je v § 4 charakterizováno ochranné pásmo jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodu hořlavých kapalin:

K uvedené akci požadujeme:

- 1) Dodržení vládního nařízení č. 29/1959 Sb. § 5 odstavec (3) písmeno (f), je zakázáno do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.
- 2) Veškeré zemní práce provádět min. 3 m od osy dálkovodu na obě strany ručně
- 3) Vytýčení inženýrských sítí, na objednávku: pan Květoslav Franc mob. 602 187203, ČEPRO, a.s. stř. 01 Produktovody, Hněvice 62, 411 08 Štětí
- 4) Před zahájením prací kontaktujte vedoucího technologa ČEPRO, a.s. pana Jindřicha Langweila mob. 602187202

S pozdravem


ČEPRO
Langweil Jindřich
Ved. technologa DI
ČEPRO, a.s. 213, 170 04 Praha 7
Středisko inženýrských sítí / Dálkovod I
Hněvice 62, 411 08 Štětí
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531


ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č. p. 213
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 988 111
Fax: +420 221 988 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
<http://www.ceproas.cz>

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531

Priloha 1



CEPRO, a.s.
Dřívěná 12, 670 01 Písek 7
Středočeský územní úřad, Dřívěná 1
Písek 62, 411 01 Písek
002 IČ: 0019331, DIČ: CZ0019331


Rock Road



CEPRO, S.S.
Družica 12, 546 213, 170 01 Praha 7
Sídlo společnosti, Družice 1
Právní 62 41 04 511
IC: 6015531, DIČ: CZ6015531



ČEPRO, a.s.
 Oficiální 12. srpna 2013, 17h 12h Praha 7
 Střední dílna pro projektování D107-15
 Projektant: 41101 1980
 002 10: 4010331, 002: 075010331



ČEPRO, a.s.
Dřevnická 12, 625 213, 170 04 Praha 7
Sídlo společnosti, Ústředí
Telefon 52 411 01 504
002 10 0010531 (10) 2010233