

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

POVODÍ VLTAVY – PRAHA HOLEČKOVA A

VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace:-		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: zámková dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 10 – 12 %	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: +2, +3	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: -	odsazení od rohu: -	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 70 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 70 cm		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: 166 cm	hloubka: 165 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 80 +cm		
	šířka vedlejšího křídla: 80+ cm		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		




Poznámky	
Slovní popis úseku	<p>Přístup do areálu je možný pouze svažitou komunikací (sklon 10 – 12 %, délka cca 20 m) pro automobily z ulice Holečkova. Ta ústí přímo na prostranství před hlavní vchod budovy A.</p> <p>Před hlavním vchodem se nachází +2 schody. Zvonková signalizace není k dispozici. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 70 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Za vstupem je recepce (pult výška 131 cm) a další +3 schody na úroveň zvýšeného přízemí.</p>

VSTUP VEDLEJŠÍ																			
Lokalizace	Vlevo od hlavního vstupu z boku budovy																		
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: ano / ne																		
	informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne																		
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	počet: -																		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -																		
Přístup ke vstupu	<table border="1"> <tr> <td>obtížný povrch</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>typ povrchu: zámková dlažba</td> </tr> <tr> <td>sklon podélný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: přístupová komunikace</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: 10 – 12 %</td> </tr> <tr> <td>sklon příčný</td> <td>ano / ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lokalizace: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sklon: -</td> </tr> <tr> <td>vodicí linie</td> <td>přirozená / umělá / chybí</td> </tr> </table>	obtížný povrch	ano / ne		typ povrchu: zámková dlažba	sklon podélný	ano / ne		lokalizace: přístupová komunikace		sklon: 10 – 12 %	sklon příčný	ano / ne		lokalizace: -		sklon: -	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí
obtížný povrch	ano / ne																		
	typ povrchu: zámková dlažba																		
sklon podélný	ano / ne																		
	lokalizace: přístupová komunikace																		
	sklon: 10 – 12 %																		
sklon příčný	ano / ne																		
	lokalizace: -																		
	sklon: -																		
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí																		
Přístupnost vstupu	<table border="1"> <tr> <td>volně přístupný / uzamčený</td> <td>přístup zajistí: personál vrátnice</td> </tr> <tr> <td>bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)</td> <td></td> </tr> </table>	volně přístupný / uzamčený	přístup zajistí: personál vrátnice	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)															
volně přístupný / uzamčený	přístup zajistí: personál vrátnice																		
bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)																			
Schody před vstupem	<table border="1"> <tr> <td>jeden schod</td> <td>výška: -</td> <td>hloubka: -</td> </tr> <tr> <td>více schodů</td> <td>počet: -</td> <td></td> </tr> </table>	jeden schod	výška: -	hloubka: -	více schodů	počet: -													
jeden schod	výška: -	hloubka: -																	
více schodů	počet: -																		
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm hloubka: 150+ cm																		
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí																		
	výška: - odsazení od rohu: -																		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne																		
	nad osou vstupních dveří: -																		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -																		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové																		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné																		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany																		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 95 cm																		
	šířka vedlejšího křídla: -																		
	výška prahu: -																		
Zádveří	šířka: - hloubka: -																		
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové																		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné																		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany																		
	průjezdová šířka hlavního křídla: -																		
	šířka vedlejšího křídla: -																		

	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	-		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Vedlejší upravený vstup do budovy je možný z levé strany okolo budovy. Přístupový chodníček má povrch ze zámkové dlažby a je místně zúžen až na 98 cm nádobami na odpad. Vstup je uzamčený, zvonková signalizace není k dispozici. Bezprostředně před vstupem se nachází krátký vyrovnávací nájezd (sklon 12 %, délka 20 cm). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 95 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř na úroveň zvýšeného přízemí.		

INTERIÉR	(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)		
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 118 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: 70 cm		
	lokalizace: přístup do zaměstnaneckých kuchyněk v jednotlivých patrech		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiéru nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiéru		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Ve zvýšeném přízemí se nachází kanceláře, zasedací místnost, podatelna, kuchyňka s denní místností a upravená toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu. Všechny průjezdy jsou široké min. 80 cm s výjimkou kuchyňky (dveře šířka 70 cm). Manipulační prostor je dostatečný. Další kanceláře se nachází v 1. až 3. patře, jednotlivá patra mezi sebou propojuje osobní výtah s nedostatečnou hloubkou kabiny.		

Příloha č. 1 VÝTAH			
Lokalizace výtahu			
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený	přístup do výtahu zajistí: -	
	osobní / nákladní	výtah spojuje patra: -	
Nástupní plocha	dojezd v mezipatrech		
	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): -		
Dveře	šachetní:	šířka: 80 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
	klecové:	šířka: 80 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 118 cm		
	označení:	reliéf: -	
		ploché	-
		Braille:	ano / ne
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
	hlášení: -		
Klec	rozměry:	šířka: 126 cm	
		hloubka: 100 cm	
	průchozí:	ano / ne	
		-	
Ovladače uvnitř klece	vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 21 cm		
	výška horního tlačítka: 123 cm		
	označení:	reliéf: ryté / vystouplé	
		ploché	-
		Braille:	ano / ne
	hlášení:	akustické: ano / ne	
		fonetické: ano / ne	
	Vybavení klece	madlo:	ano / ne
čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
zrcadlo:		ano / ne	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny	
		výška spodní hrany: 86 cm	
sedátko:		ano / ne	
		funkční ve všech polohách: -	
	ovladač v dosahu: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Výtah (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 80 cm; automaticky otevírané klecové dveře šířka 80 cm; kabina šířka 126 cm, hloubka 100 cm) spojuje přízemí a 3. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem na boční stěně a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko není k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 118 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 123 cm.		

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC	umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny		
Lokalizace WC	Zvýšené přízemí na chodbě		
Předsín 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíně:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Předsín 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíně:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 81 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí		
	označení na dveřích: ano / ne		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 97 cm	
Kabina	šířka: 263 cm		
	hloubka: 205 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 33 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 106 cm		
	výška sedátka: 50 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 71 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 89 cm	
	z boku:	výška: -	
		vzdálenost od rohu: -	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 82 cm	výška: 81 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 82 cm	výška: 81 cm
	osová vzdálenost madel: 60 cm		
Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 84 cm		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: 94 cm	
	madlo: ano / chybí	typ: -	

		výška: -	délka: -
Signalizační tlačítko	ano / ne		
	výška signalizace v horní úrovni: -	výška signalizace ve spodní úrovni: -	
Přebalovací pult	ano / ne		
	-		
	překáží při obsluze WC: -		
Běžné WC v objektu	ano / ne		
	označení Braille: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku	<p>Upravená, přesto nepřístupná kabina (dveře šířka 81 cm; kabina šířka 263 cm, hloubka 205 cm) z důvodu nevhodného směru otevírání dveří se nachází ve zvýšeném přízemí. Neoznačené jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Přístup k WC míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy (šířka 106 cm) je dostatečný. Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.</p>		