

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

POVODÍ VLTAVY – PRAHA GRAFICKÁ

VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: -		
	počet: -		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: -		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: asfalt	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 15 – 18 %	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 6 %	
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: -	odsazení od rohu: -	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 69cm		
	šířka vedlejšího křídla: 69,cm		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: -	hloubka: -	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 80+ cm		
	šířka vedlejšího křídla: 80+ cm		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet: 7	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	-		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		

Poznámky	
Slovní popis úseku	Přístup k budově je možný pouze strmými ulicemi v obtížném sklonu (15 – 18 %). Povrch komunikace tvoří převážně asfalt. Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu do budovy (šířka 2x 69 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace u vstupu chybí. Za dveřmi se nachází schodiště (+7 schodů) vedoucí do zvýšeného přízemí budovy.

INTERIÉR			
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: c	hloubka: cm
	více schodů	počet: 7 - 8	
	lokalizace: část každého podlaží oddělena od výtahu schodištěm		
Schodiště v interiéru (<i>spojující patra budovy</i>)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 139 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (<i>méně než 80 cm</i>)	ano / ne		
	šířka: -		
	lokalizace: -		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	-		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiéru nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiéru		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Ve zvýšeném přízemí se nachází recepce a podatelna (pult výška 98 cm). Kanceláře, zasedací místnosti a denní místnosti zaměstnanců jsou v 1. až 4. patře, které mezi sebou propojuje osobní výtah. Manipulační prostor v interiéru je (s výjimkou kuchyněk a denních místností) dostatečný, všechny průchody jsou široké min. 80 cm. Na každém patře je část chodby s několika kancelářemi oddělená od výtahu dalším schodištěm (7 – 8 schodů).		

Příloha č. 1 VÝTAH			
Lokalizace výtahu			
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený	přístup do výtahu zajistí: -	
	osobní / nákladní	výtah spojuje patra: zvýšené přízemí – 3.p	
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech		
Nástupní plocha	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): -		
Dveře	šachetní:	šířka: 80 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
	klecové:	šířka: 80 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 131 cm		
	označení:	reliéf: -	
		ploché -	
		Braille: ano / ne	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
	hlášení: -		
Klec	rozměry:	šířka: 126 cm	
		hloubka: 101 cm	
	průchozí:	ano / ne	
		-	
Ovladače uvnitř klece	vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 20 cm		
	výška horního tlačítka: 122 cm		
	označení:	reliéf: ryté / vystouplé	
		ploché -	
		Braille: ano / ne	
	hlášení:	akustické: ano / ne	
		fonetické: ano / ne	
	Vybavení klece	madlo:	ano / ne
			čelní stěna / boční stěna / boční stěny
		zrcadlo:	ano / ne
čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
výška spodní hrany: 5 cm			
sedátko:	ano / ne		
	funkční ve všech polohách: -		
	ovladač v dosahu: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Výtah (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 80 cm; automaticky otevírané klecové dveře šířka 80 cm; kabina šířka 126 cm, hloubka 101 cm) spojuje zvýšené přízemí až 4. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem na boční stěně a zrcadlem (spodní hrana výška 5 cm) na čelní stěně. Sklopné sedátko není k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 131 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 122 cm.		

