

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

POVODÍ VLTAVY - ČESKÉ BUDĚJOVICE, LITVÍNOVICKÁ




VSTUP HLAVNÍ			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne		
	lokalizace: na parkovišti u vstupu		
	počet: 1		
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový		
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: zámková dlažba	
	sklon podélný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
	sklon příčný	ano / ne	
		lokalizace: -	
		sklon: -	
vodící linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)		
Schody před vstupem	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: 7	
Plocha před dveřmi	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí		
	výška: 126 cm	odsazení od rohu: 10 cm	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Dveře	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm		
	šířka vedlejšího křídla: 46 cm		
	výška prahu: -		
Zádveří	šířka: -	hloubka: -	
Dveře zádveří	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové		
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné		
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany		
	průjezdová šířka hlavního křídla: -		
	šířka vedlejšího křídla: -		
	výška prahu: -		
Schody v zádveří	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		

Poznámky	
Slovní popis úseku	<p>Přístupová komunikace k budově je tvořena kvalitní zámkovou dlažbou.</p> <p>Schodiště před vstupem (+7 schodů) je možné obejít dvouramennou přímou rampou (oba úseky sklon 5,5 %, šířka 150 cm, délka 9 m) opatřenou oboustranným madlem (výška 90 cm). Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 126 cm) se nachází nad rampou. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 46 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Za vstupem se nachází recepce (pult výška 85 cm) a dveře dvoukřídlé dveře (šířka 2x 82 cm) do haly s výtahem a schodištěm na úrovni zvýšeného přízemí.</p>

INTERIÉR	<i>(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)</i>		
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: -	hloubka: -
	více schodů	počet: -	
	lokalizace: -		
Schodiště v interiéru <i>(spojující patra budovy)</i>	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 165 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod <i>(méně než 80 cm)</i>	ano / ne		
	šířka: -		
	lokalizace: -		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace: -		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: -		
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Všechny průchody jsou široké min. 80 cm. Ve zvýšeném přízemí i v 1. patře se nachází kanceláře a zasedací místnost přístupné jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm).		




Příloha č. 1 VÝTAH			
Lokalizace výtahu			
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený	přístup do výtahu zajistí: -	
	osobní / nákladní	výtah spojuje patra: 0 - 1	
Nástupní plocha	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech		
	šířka: 150+ cm	hloubka: 150+ cm	
Dveře	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): -		
	šachetní:	šířka: 90 cm	
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
	klecové:	šířka: 90 cm	
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř			
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 95 cm		
	označení:	relief: ryté / vystouplé	
		ploché	-
	Braille:	ano / ne	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou dveří: -		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -		
	hlášení: -		
Klec	rozměry:	šířka: 114 cm	
		hloubka: 148 cm	
	průchozí:	ano / ne	
		-	
Ovladače uvnitř klece	vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 70 cm		
	výška horního tlačítka: 111 cm		
	označení:	relief: ryté / vystouplé	
		ploché	-
		Braille:	ano / ne
	hlášení:	akustické: ano / ne	
		fonetické: ano / ne	
	Vybavení klece	madlo:	ano / ne
čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
zrcadlo:		ano / ne	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny	
	výška spodní hrany: 7 cm		
sedátko:	ano / ne		
	funkční ve všech polohách: -		
	ovladač v dosahu: -		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 114 cm, hloubka 148 cm) spojuje zvýšené přízemí a 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko není k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 95 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 111 cm.		

Příloha č. 3 RAMPA / LIŽINY				
Rampa	před vstupními dveřmi / v zádveři / v interiéru			
	lokalizace v interiéru: -			
	pevná / mobilní		přístup zajistí: -	
	přímá / zalomená / točitá			
	počet ramen (úseků): 2			
	1. rameno:	sklon: 5,5 %	šířka: 150 cm	délka: 900 cm
	2. rameno:	sklon: 5,5 %	šířka: 150 cm	délka: 900 cm
	3. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	4. rameno:	sklon: -	šířka: -	délka: -
	plocha nad rampou:		šířka: 150 cm	hloubka: 150+ cm
	plocha pod rampou:		šířka: 150 cm	hloubka: 150+ cm
	podesty:		šířka: 150 cm	hloubka: 150 cm
	povrch:		kluzký / nekluzký	
	madlo (zábradlí): ano / ne		jednostranné / oboustranné	
			výška: 90 cm	
Ližiny	před vstupními dveřmi / v zádveři / v interiéru			
	lokalizace v interiéru: -			
	pevné / mobilní			
	sklon: -		délka: -	
Poznámky				
Slovní popis úseku	Viz vstup			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC	<i>(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)</i>		
Lokalizace WC	Zvýšené přízemí		
Předsíň 1 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)</i>	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
	dveře do předsíně:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
	rozměry:	šířka: -	
		hloubka: -	
Předsíň 2 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)</i>	dveře do předsíně:	šířka: -	
		označení na dveřích: -	
	Typ upravené WC kabiny		
	volně přístupná / uzamčená		
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži			
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 81 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí		
	označení na dveřích: ano / ne		
Vypínač Kabina	ano / chybí / automat		výška: 101 cm
	šířka: 178 cm		
Mísa WC	hloubka: 248 cm		
	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 113 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 30 cm		
	výška sedátka: 50 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 65 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
Splachování WC	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
	vzadu:	výška: 110 cm	
	z boku:	výška: -	
		vzdálenost od rohu: -	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 82 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 82 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 64 cm		
	Dispozice kabiny		
Umyvadlo	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
	výška umístění umyvadla: 78 cm		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: 108 cm	
	madlo: ano / chybí	typ: svislé / vodorovné	
	výška: 81 cm	délka: 55 cm	
Signalizační tlačítko	ano / ne		

	výška signalizace v horní úrovni: 90 cm	výška signalizace ve spodní úrovni: 10 cm
Přebalovací pult	ano / ne	
	sklopný / mobilní	
	překáží při obsluze WC: -	
Běžné WC v objektu	ano / ne	
	označení Braille: ano / ne	
Poznámky		
Slovní popis úseku	Přístupná kabina (dveře šířka 81 cm; kabina šířka 178 cm, hloubka 248 cm) se nachází ve zvýšeném přízemí. Označené jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k WC míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy (šířka 113 cm) je dostatečný. Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.	

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC	<i>(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)</i>		
Lokalizace WC			
Předsín 1 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)</i>	rozměry:	šířka: -	hloubka: -
	dveře do předsíně:	šířka: -	označení na dveřích: -
	rozměry:	šířka: -	hloubka: -
	dveře do předsíně:	šířka: -	označení na dveřích: -
Předsín 2 <i>(V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)</i>	rozměry:	šířka: -	hloubka: -
	dveře do předsíně:	šířka: -	označení na dveřích: -
	Typ upravené WC kabiny		
	volně přístupná / uzamčená		
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži			
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 81 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí		
	označení na dveřích: ano / ne		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 99 cm	
Kabina	šířka: 179 cm		
	hloubka: 257 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 25 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 117 cm		
	výška sedátka: 51 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 65 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 107 cm	
	z boku:	výška: -	
		vzdálenost od rohu: -	
automatické / mechanické		v pořádku / obtížné	
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 82 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 85 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA		UMYVADLO	
	Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 79 cm				
		podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný				
baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)				
		výška od podlahy: 98 cm				
madlo: ano / chybí		typ: svislé / vodorovné				
Signalizační tlačítko	ano / ne					
	výška signalizace v horní úrovni: 90 cm		výška signalizace ve spodní úrovni: 10 cm			
Přebalovací pult	ano / ne					
	sklopný / mobilní					
	překáží při obsluze WC: -					
Běžné WC v objektu	ano / ne					
	označení Braille: ano / ne					
Poznámky						
Slovní popis úseku	Přístupná kabina (dveře šířka 81 cm; kabina šířka 178 cm, hloubka 257 cm) se nachází v 1. patře. Označené jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k WC míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy (šířka 117 cm) je dostatečný. Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.					